



OS.271.6.20145

Węgierska Górka 14.04.2015 r.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne na : **Rozbudowę przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okoloturystycznej poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej.**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) Wójt Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Proszę o informację odnośnie części elektrycznej:

Pytanie nr 1

1.A.Brak w przedmiarze ułożenia odcinka rury DVK 110 dł.285 zgodnie z punktem „odcinek 1b”

1.B. Przedmiar robót, część „1.13 Oświetlenie ścieżki od ul. Kamiennej do ul. Granicznej”; wg projektu na tym odcinku należy zabudować 285 m rur osłonowych DVK fi 110, brakuje jednak takiej pozycji w kosztorysie. W jakiej pozycji należy uwzględnić koszt ułożenia rur ?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót w kosztorysie nie należy uwzględniać kosztu rur osłonowych DVK na „odcinku 1b”

Pytanie nr 2

Brak w przedmiarze demontażu istniejących opraw na ul. Zarębek

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie demontaż istniejących opraw na ul. Zarębek

Pytanie nr 3

3.A. Punkt zapalania w przedmiarze 3 szt. w projekcie 2 szt.

3.A. Przedmiar robót „część”1.13 Oświetlenie ścieżki ul. Kamienna do ul.Granicznej”pozycja124;wg projektu na tym odcinku do zabudowania jest złącze kablowe. Czy wartość 2 szt. jest prawidłowa?

Odpowiedź :

Należy uwzględnić w kosztorysie robót 3 szt. zapalania

Pytanie nr4

Przedmiar robót, część „1.12 Oświetlenie ścieżki Zarębek”pozycja 109: wg projektu na tym odcinku należy postawić 13 słupów, natomiast w przedmiarze jest ilość 15.Czy 15 to prawidłowa wartość ?

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość to 15 szt.



Pytanie nr 5

Przedmiar robót, część „1.12 Oświetlenie ścieżki Zarębek” pozycja 111,112, 113,116,118,119 wg projektu jest to odcinek o długości 580 m, czy wartość 444 m jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość to 580 m

Pytanie nr 6

Przedmiar robót, część „1.13 Oświetlenia ścieżki od ul. Kamiennej do ul. Granicznej” pozycja 127;wg rysunków dołączonych do projektu, na tym odcinku należy zabudować 36 słupów, czy wartość 49 jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Wartość prawidłowa to 49 szt.

Pytanie nr 7

Przedmiar robót ,część „1.13 Oświetlenie ścieżki od ul. Kamiennej do ul.Granicznej”pozycja129,130,136,137;wg projektu jest to odcinek 1530 m (195m + 285m+215m+ 490 m+345m) czy wartość 1346m jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Wartość poprawna to 1530 m.

Odpowiedź:

Pytanie nr 8

Przedmiar robót, część „1.12 Oświetlenie ścieżki Zarębek” i 1.13 Oświetlenie ścieżki od ul. Kamiennej do ul. Granicznej” pozycja 109 i 127;wg projektu należy zabudować słupy stalowe o wysokości do 6 m z oprawami LED, natomiast pozycja przedmiarowa zawiera opis znacznie różniący się. Jakie słupy i jakie oprawy należy zabudować? Czy mają to być latarnie parkowe? Jak należy rozumieć stwierdzenie „dwustopniowa oprawa oświetleniowa”?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót należy zastosować słup o wysokości 5m oraz wysięgnikiem 1m. Oprawa parkowa aluminiowa anodowana LED 2 x 30W dwustopniowa, barwa naturalna ciepła, 4000 K – 5000 K.

Dwustopniowa oprawa oświetleniowa - to system równoczesnego sterowania mocą oprawy i strumieniem świetlnym (2 x 30W) w oprawie lampy.

Pytanie nr 9

Wzdłuż istniejącej ścieżki (rysunki : rys.2 pdf i rys.3 pdf) 9 latarni narysowanych jest w miejscu istniejących latarni, czy istniejące latarnie należy zdemonstować? Brak takiej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w kosztorysie demontaż istniejących opraw.

Zatwierdził
Zastępca Wójta
Marian Kurowski