

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia .**

Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne na : **Remont drogi gminnej w m. Cięcina
ul. Fabisiów w km 0+000-0+700**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) Wójt Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza użycie płyt żelbetowych wielootworowych typu „JOMB” w wymiarach 100 x 75 x 12,5 ?

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie dotyczące płyt ażurowych w przedmiarze , a mianowicie w przedmiarze są wyszczególnione płyty żelbetowe wielootworowe typu „JOMB” o wymiarach 100 x 80 x 12.5 cm, a w specyfikacji są płyty betonowe o takich samych wymiarach. Problem jest w tym, że płyty typu „JOMB” produkowane są o wymiarach 100 x 75 x 12.5 cm zbrojone, z których to nie da się ułożyć drogi o szerokości 2,60m.

Proszę o informację jak rozwiązać ten problem tj. płyty betonowe czy żelbetowe (na drogę powinny być żelbetowe) oraz czy droga ma mieć szerokość 2.50m lub 2.75m przy powierzchni założonej w m2 w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycia płyt żelbetowych wielootworowych typu „JOMB „ o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm do realizacji w/w zamówienia, przy czym wartości obmiarowe pozostają bez zmian. Szerokość pasa utwardzonego 2,5 m.

Zatwierdził
Zastępcą Wójta
Marian Kurowski