



OS.271.5.2016



Węgierska Górka, 09.08.2016 r.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Dotyczy : Przebudowa dróg gminnych 596043S ul. Floriana, 596042S ul. Targowa w Ciężynie.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.(Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Wójt Gminy, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o podanie jakie słupy oświetleniowe należy przyjąć do wyceny : stalowe, ocynkowane czy aluminiowe, jaka wysokość, jakiej długości wysięgniki i jaki mają mieć kat, jaki rodzaj fundamentu należy przyjąć ?

Odpowiedź:

Słup stalowy, ocynkowany, malowany (grafit 7024 RAL) o wysokości do 8 m. Wysięgnik o długości do 1m dla lampy oświetlającej jezdnię i druga oprawa oświetlająca chodnik bezpośrednio mocowana do słupa na wysokości 4m. Fundament dostosowany do słupa oświetleniowego.

Pytanie 2

Prosimy o podanie parametrów opraw LED-owych do zmontowania - jaka moc, jaki typ, jaka klasa ochronności ?

Odpowiedź:

Oprawa typu LED 70 W do oświetlenia ulicznego oraz oprawa typu LED 60 W do oświetlenia chodnika. Klasa ochronności II dla wszystkich opraw, barwa światła zimna 4000 lm.

Pytanie 3

W przedmiarze branży oświetleniowej jest wyszczególniony słup nn do montażu. Prosimy o określenie jaką żerdź należy zastosować i jaki osprzęt ?

Odpowiedź:

Żerdź E10,5/10 szt 1

Pytanie 4

Prosimy o odpowiedź jakie należy przewidzieć złącze kablowe w poz.1.1. przedmiaru oświetleniowego ?

Odpowiedź:

Obudowa złącza ZK 2 - podstawy PB-00 szt 4

Zatwierdził
Wójt Gminy
Piotr Tyrlik